



LEGENDA:

- WYBURZENIA
- GAŚNICA PROSZKOWA
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.12cm

UWAGA:

- ZABYTKOWE DRZWI DO PRZENIESIENIA W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
- POSZERZENIE ISTNIEJĄCYCH WNEK SZAFEK HYDRANTOWYCH WYKONAĆ Z POZOSTAWIENIEM KALCULIZJI ISTNIEJĄCYCH ZAWORÓW HYDRANTOWYCH

W BUDYNKU NALEŻY:

- WYKONAĆ INSTALACJĘ AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO O NATĘŻENIU 5lx
- WYPOSAŻYĆ W DWUKROTNIE ZWIEKSZONĄ IŁOŚĆ GAŚNIC W STOSUNKU DO WYMAGANEJ (GAŚNICA 4kg/lub 6dm3) NA 100m2 STREFY)
- WYPOSAŻYĆ KAŻDY POKÓJ, W KTÓRYM MOGĄ PRZEBYWAĆ LUDZIE W PLAN EWAKUACJI
- WYMIENIĆ ZAWARTOŚĆ HYDRANTÓW Z WĘZAMI PŁASKO SKŁADANYMI NA HYDRANTY 33 Z WĘZAMI POLSZTYWNYMI
- ZABEZPIECZYĆ STROPY DO KLASY REI60
- ZABEZPIECZYĆ KONSTRUKCJĘ DACHU DO R30 ORAZ PRZEKRYCIE DACHU RE30
- UMIEŚCIĆ PRZYCISK DLA URUCHAMIANIA SYSTEMU ODDYMIANIA NA KAŻDEJ KONDYGNACJI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 poz.904 z 2000r.)					
ARCHIMED TERESA STRYZ 30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21	OBIEKT	BUDYNEK KLINIKI GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE KRAKÓW UL. KOPERNIKA 23			
	TEMAT	ODDYMNIANIE KLATKI SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 23 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 3/8 OBR. 63 ŚRODMIEŚCIE			SKALA 1:100
	TYTUŁ RYŚNIKU	RZUT NISKIEGO PARTERU			NUMER 2
	FAZA	PIW	NR ARCHIW.	NR UPR.	DATA 03.2016
	MIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jan Krasinski		architektura	GP/1.8388/76	
OPRACOWAŁ	technolog Teresa Stryz		technologia		
SPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Danuta Rokicka		architektura	MFOA/024/2015	