

KLINIKA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA  
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO  
KRAKÓW UL. KOPERNIKA 23

ZESTAWIENIE OKIEN

skala 1:50

OZNACZENIE NA RYSUNKU	ON1	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	1250x1000	–	1600x2050	–	1200x2500
WYMIARY WEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	1138x888	–	–	–	–
LOKALIZACJA	KLATKA K4 2PIĘTRO	KLATKA K1 1 PIĘTRO	KLATKA K1 2 PIĘTRO	KLATKA K2,K3 1 PIĘTRO	KLATKA K2,K3 2 PIĘTRO
IŁOŚĆ	2 SZTUKI	2 SZTUKI	1 SZTUKA	2 SZTUKI	2 SZTUKI
OPIS	OKNO NAPOWIETRZAJĄCE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ KĄT OTWARCIA SKRZYDŁA 33° STEROWANIE ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA ŁANCUCHOWEGO MCRLKRT10B600 O WYSIEGU 600mm I POBORZE PRĄDU 1 A	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE, SKRZYNKOWE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO OKNA	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE, SKRZYNKOWE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO OKNA	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE, SKRZYNKOWE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO OKNA	OKNO ZEWNĘTRZNE DREWNIANE, SKRZYNKOWE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO OKNA
	POWIERZCHNIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA (POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA) 2x1,01m <sup>2</sup>	MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DO MYCIA	MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DO MYCIA	MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DO MYCIA	MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DO MYCIA
	MINIMALNA POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA W KLATCE K4 1,58m <sup>2</sup> – WARUNEK SPECYFICZNY	U=1,1 W/m <sup>2</sup> K	U=1,1 W/m <sup>2</sup> K	U=1,1 W/m <sup>2</sup> K	U=1,1 W/m <sup>2</sup> K
	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY
	WG.ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY PONIZO LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE	WG.ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY KOMPLEX LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE	WG.ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY KOMPLEX LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE	WG.ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY KOMPLEX LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE	WG.ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY KOMPLEX LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE

ARCHIMED		OBIEKT		BUDYNEK KLINIKI GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE KRAKÓW UL. KOPERNIKA 23	
		TEMAT	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 23 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 3/8 OBR. 63 ŚRODMIEŚCIE	SKALA	1:50
30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21		TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKIEN	NUMER RYS.	12
		FAZA	PW	NR ARCHIW.	DATA 03.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jan Krasnicki			SPECJALNOŚĆ	NR UPR.
OPRACOWAŁ	technolog Teresa Strzyż			architektura	GP JV.8388/76
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Danuta Rokicka			technologia	
				architektura	MP04/024/2015

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.nr 80 poz. 904 z 2000r.)

- OKNA WG. OZNACZEŃ O1, O2, O3, O4 WYKONAĆ O ODPORNOŚCI OGIOWEJ EI60 WG. RYSUNKU ISTNIEJĄCYCH OKIEN ZABYTKOWYCH  
WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED WYKONANIEM

UWAGA: